

Commune de

DUVY

**PLAN LOCAL
D'URBANISME**

APPROBATION

Vu pour être annexé
à la délibération en date du :
23 novembre 2010

7

DEFENSE INCENDIE

2009

Fiche d'une tournée

REÇU LE 08 JUIN 2009 30/04/2009

Tournée réalisée

Centre de secours 60176 CREPY EN VALOIS

Tournée N° 000001 TOURNEE HYDRANTS 2009

Commune de 60203 DUVY

Date prévisionnelle 20/03/2009

Date de réalisation 20/03/2009

Personnels du service d'incendie et de secours :
CAP POIREE Frédéric

Commentaire de la tournée :

Personnels de la commune :

Personnels du service des eaux :

PRESENT

NON PRESENT

HYDRANTS

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		Heure	Etat	Anomalie	Accès	Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynam.		• Etat	• Anomalie	• Accès	• Visite		
00001	P100	RN 324 A COTE DU N°12	100	100/2x070	0	0	0	0	0	Matin	✓	✓	✓	✓		PI NEUF NON RECEPTIONNE
00002	P100	CD 116 DIRECTION SERY MAGNEVAL	100	100/2x070	202	180	188	6	4.6	Matin	✓	✓	✓	✓		
00003	P100	RUE DES MOULINS	100	100/2x070	220	200	202	6	4	Après midi	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile FUI TE SUR RACCOR D 70	
00004	P100	RUE DE BAZOCHES AU N°11	100	100/2x070	195	179	184	6	4.2	Matin	✓	✗	✓	✓	Manque capot BOUCHON OBTURATEUR DEFECTUEUX DE 70	
00005	P100	ROUTE DE SENLIS	100	100/2x070	160	142	149	6	3.5	Matin	✓	✓	✓	✓		
00006	P100	ROUTE DE SENLIS RN 324 FACE AU N°50	150	070/2x100	235	217	227	6	4.5	Après midi	✓	✓	✓	✓		
00007	P100	HAMEAU DE BOUVILLE	100	100/2x070	260	241	246	5.7	4	Matin	✓	✓	✓	✓		

• Etat
• Anomalie
• Visite
• Accès

✗ -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problématique

✓ -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

2009

Fiche d'une tournée

30/04/2009

Tournée réalisée

HYDRANTS

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		Heure	Etat	Anomalie	Accès	Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynam.							
00008	P100	RUE DES CHAMPS	100	100/2x070	146	135	140	4	2.5	Après midi	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile POTEAU TROP PRES DU MUR FUI TE SUR LE CARRE DE MANOEUVRE	
00009	P100	RN324 FACE AU N° 21	100	100/2x070	320	305	315	6	4	Après midi	✓	✓	✓	✓		
00010	P100	RUE DE ROCQUEMONT MOULIN DE DUVY	100	100/2x070	225	205	209	6	4	Matin	✓	✓	✓	✓		
00011	P100	CHEMIN DE BAZOCHES	100	100/2x070	170	155	158	6	4.2	Après midi	✓	✓	✓	✓		
00012	P100	RD 25 DIRECTION ROCQUEMONT	100	100/2x070	260	238	241	6	4	Matin	✓	✓	✓	✓		

• Etat
• Anomalie
• Visite
• Accès

✗ Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique

✓ - En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème